



# Stand van zaken bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Seveso-inrichtingen 8 mei 2025

op basis van input van de veiligheidsregio's

Ten behoeve van de Staat van de Veiligheid 2024

30 juni 2025, v. 1.0

Onderstaande tekst is de bijdrage vanuit het Landelijk expertisecentrum industriële veiligheid (LEC IV)<sup>1</sup> voor de "Staat van de Veiligheid 2024".






De gegevens zijn door de 6 industriële veiligheid veiligheidsregio samenwerkingsverbanden aangeleverd bij het LEC IV.

## “Vorbereiding op de rampenbestrijding”

### Context

De Seveso-richtlijn stelt eisen aan bedrijven en aan de overheid op het gebied van de voorbereiding op zware ongevallen. In Nederland is de voorbereiding op ongevallen, branden en rampen op grond van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) een taak van de veiligheidsregio's. Daartoe behoren het opstellen, op basis van de veiligheidsrapporten, van rampenbestrijdingsplannen voor de hogedrempelinrichtingen<sup>2</sup> en het inspecteren van deze inrichtingen.

Verder kunnen op grond van artikel 31 van de Wvr Seveso-inrichtingen, vervoersgebonden inrichtingen, spoorwegemplacements en bepaalde bedrijven die onder de Kernenergiewet vallen worden aangewezen als bedrijfsbrandweerplichtig.

Artikel 31		12					
1	Het bestuur van de veiligheidsregio kan een inrichting die in geval van een brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid, aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig.						
2	Het hoofd of de bestuurder van een aangewezen inrichting draagt er zorg voor dat in die inrichting kan worden beschikt over een bedrijfsbrandweer, die voldoet aan de bij de aanwijzing gestelde eisen inzake personeel en materieel.						

Artikel 31 Wet veiligheidsregio's

Dit kan indien zij naar het oordeel van de veiligheidsregio in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid vormen. Een veiligheidsregio kan een inrichting verzoeken om een bedrijfsbrandweerrapport in te dienen. Op basis van de door het Seveso-inrichting aangeleverde gegevens, wordt bepaald of tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing moet worden overgegaan. Hierbij zijn de bedrijfsbrandweersscenario's, de effecten en de bestrijdbaarheid bepalend als ook de blusvoorzieningen van de inrichting, de basisbrandweertzorg van de overheidsbrandweer en de directe omgeving om de inrichting bepalend. De bedrijfsbrandweer moet bestaan uit mensen en middelen (bijvoorbeeld één of meerdere blusvoertuigen met bemensing) om de bedrijfsbrandweersscenario's te kunnen bestrijden. Samenvattend is een bedrijfsbrandweer nodig als sprake is van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid, er onvoldoende stationaire blus- en koelvoorzieningen aanwezig zijn en een bedrijfsbrandweerinzet het verschil kan maken op het verloop van het scenario.

<sup>1</sup> Het Landelijk expertisecentrum industriële veiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Het LEC IV ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt de 25 Veiligheidsregio's bij de uitvoering van taken in het vakgebied industriële veiligheid.

<sup>2</sup> Bedrijf dat de hoge drempelwaarde voor de aanwezige hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mengsels uit bijlage I van de Seveso III-richtlijn overschrijdt.



## Stand van zaken aanwijzingen bedrijfsbrandweer

Het Landelijk expertisecentrum industriële veiligheid (LEC IV) heeft op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de bedrijfsbrandweeraanwijzingen bij Seveso-inrichtingen. Hierbij is gebruik gemaakt van de bedrijvenlijst van [SEVESO+](#).

De status van de bedrijfsbrandweeraanwijzingen en –procedures is opgenomen in de onderstaande tabel. Voor 417 Seveso-inrichtingen is een beoordeling uitgevoerd. Dit heeft geleid tot 98 aanwijzingen en 271 besluiten dat geen bedrijfsbrandweer nodig is. Van de aangewezen bedrijven is 89 % een hogedrempelinrichting.

Tijdens de momentopname (op 8 mei 2025) zijn Seveso-inrichtingen in beeld waar een bedrijfsbrandweer procedure loopt of nog opgestart moet worden. Deels betreft dit nieuwe Seveso-inrichtingen. De verantwoordelijke veiligheidsregio's verwachten dat bij 25 inrichtingen de lopende of de nog te starten procedure niet zal leiden tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing. Daarnaast verwachten ze dat bij 4 inrichtingen de lopende procedure wel zal leiden tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing. Bij 7 inrichtingen is het nog onduidelijk of de lopende procedure zal leiden tot een bedrijfsbrandweeraanwijzing of afwijzing. Over het algemeen adviseren de veiligheidsregio's om (automatische) stationaire voorzieningen voor incidentbestrijding, zoals vaste (schuim)blussystemen en sprinklersystemen, voor te schrijven in de omgevingsvergunning milieu. Dit heeft veelal de voorkeur boven personele inzet van een bedrijfsbrandweer. Dit is in een aantal gevallen ook de reden dat trajecten nog niet zijn afgerond.

Bij geen van de inrichtingen is sprake van acuut gevaar in verband met het nog ontbreken van de inhoudelijke beoordeling of een bedrijfsbrandweer al dan niet nodig is.

**Tabel 1: Gegevens Staat van de Veiligheid 2024, stand van zaken per 8 mei 2025**

	Aantal inrichtingen dat mogelijk in aanmerking komt voor een aanwijzing	Aantal beoordeeld	Aantal aangewezen inrichtingen	Inrichtingen waar geen bedrijfsbrandweer nodig is	Overige inrichtingen (in behandeling / nog niet gestart / etc.)
Hoge drempel-inrichtingen	269 (65%)	237 (88%)	89 (33%)	158 (59%)	22 <sup>3</sup> (8%)
Lage drempel-inrichtingen	148 (35%)	119 (80%)	9 (6%)	113 (76%)	26 <sup>4</sup> (18%)
Totaal	417	356 (85%)	98 (24%)	271 (65%)	48 (12%)

<sup>3</sup> Hiervan 12 inrichtingen in behandeling, 3 inrichting nog niet gestart. Van deze 15 inrichtingen verwachten de behandelende veiligheidsregio's dat 3 inrichtingen een bedrijfsbrandweeraanwijzing zullen krijgen. Bij 5 inrichtingen is de aanwijzing ingetrokken, 1 inrichting is nog niet formeel beoordeeld en 1 inrichting is gesloten.

<sup>4</sup> Hiervan 7 inrichtingen in behandeling, 13 inrichting nog niet gestart. Van deze 20 inrichtingen verwachten de behandelende veiligheidsregio's dat 1 inrichting een bedrijfsbrandweeraanwijzing zal krijgen. Bij de overige 6 inrichtingen zijn er 2 inrichtingen gesloten, 1 inrichting is geen Seveso bedrijf meer en bij de andere 3 inrichtingen is de reden nog onbekend.



## Toezicht bedrijfsbrandweer

Het is een wettelijke taak van veiligheidsregio's om toezicht te houden op de bedrijfsbrandweer en de organisatie daarvan door de betreffende inrichting.

### Artikel 63



Het bestuur van de veiligheidsregio is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het bij of krachtens [artikel 31](#) bepaalde alsmede het bij of krachtens [artikel 48](#) bepaalde ten aanzien van de krachtens [artikel 17](#) aangewezen inrichtingen, tot welke bevoegdheid mede behoort het stilleggen of gedeeltelijk buiten werking stellen of verzegelen van de inrichting dan wel het verzegelen of verwijderen van hetgeen zich in de inrichting bevindt.

*Artikel 63 Wet veiligheidsregio's*

De uitvoering van inspecties kan plaatsvinden tijdens de reguliere Seveso-inspectie of door middel van zelfstandige bedrijfsbrandweerinspecties. Dit kunnen zowel aangekondigde als onaangekondigde inspecties zijn. Daarnaast voeren veiligheidsregio's toezicht uit op het oefenbeleid middels het bijwonen van een aantal oefeningen. Deze oefeningen zijn opgenomen in het oefenprogramma dat de aangewezen bedrijven jaarlijks indienen bij de veiligheidsregio.

## Conclusie

De 25 veiligheidsregio's hebben de Seveso-inrichtingen in beeld die in aanmerking komen voor een mogelijke aanwijzing bedrijfsbrandweer. Daar waar nodig worden procedures gestart om over te gaan op aanwijzing bedrijfsbrandweer. Zowel aangewezen als afgewezen inrichtingen worden tijdens inspecties gecontroleerd op het aspect bedrijfsbrandweer. Indien nodig wordt conform de Wet veiligheidsregio's en het landelijke handhavingsbeleid handhavend opgetreden. Hiermee trachten de veiligheidsregio's bedrijfsbrandweerscenario's te ondervangen die de basisbrandweer zorg overstijgen.



landelijk expertise centrum  
**industriële veiligheid**

Landelijk Expertisecentrum Industriële Veiligheid (LEC IV)

Website [leciiv.nl](http://leciiv.nl)

LinkedIn [LEC Industriële Veiligheid](#)